



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Егорлыкскому району

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13,
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«01» августа 2016 г.

(дата составления акта)

Ст. Егорлыкская

16 ч. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 89

По адресу/адресам: 347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 101 от 27 июня 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная, документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Егорлыкского района»

Дата и время проведения проверки:

« 13 » июня 2016 г. с 14 час.30 мин. до 15 час.40 мин. Продолжительность

« 01 » августа 2016 г. с 14 час.20 мин. до 15 час.30 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Егорлыкскому району УНД и ПР
Главного Управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского

выездной проверки) района» Черникова Нелли Владимировна ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дознаватель отделения надзорной деятельности-

государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС

России по Ростовской области ст. лейтенант вн. службы

Семенцов Кирилл Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних
Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий хозяйством ответственный за пожарную
безопасность Горохов Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 10 и более человек, отсутствует второй эвакуационный из групповой ячейки дошкольного возраста ведущий непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
2	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 10 и более человек, отсутствует второй эвакуационный из групповой ячейки школьного возраста ведущий непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
3	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки школьного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спальни мальчиков 77 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
4	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки школьного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спортивно-игрового зала в общий коридор 76 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
5	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки дошкольного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спальни в общий коридор 77 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
6	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки дошкольного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из игрового зала в общий коридор 78 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
7	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из корпуса приюта (стационара) составляет 1,03 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.1, СП 1.131.30	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна

8	Из помещения столовой в общем коридоре в стационарное помещение на пути эвакуации имеется препятствие- порог.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.7 СНИП 2.01.02-85*; абз. А п.36 Правила противопожарного режима в РФ	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района», Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
9	Административная часть здания не отделена от стационарной части здания противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23, табл.24	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района», Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципальной администрации (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ Семенцов)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (К.А. Семенцов)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предписание № 45/89/101 от 01.08.2016г.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) _____ К.А. Семенцов

Директор ГБУРО СРЦ для несовершеннолетних Черникова Нелли Владимировна


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » августа 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Егорлыкскому району

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13,
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 45/89/101
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Егорлыкского района, Директору Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района Черниковой
Неле Владимировне.**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной, документарной проверки, выданного Начальником отделения надзорной деятельности УНД- главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Бухтояровым Алексеем Николаевичем от «27» июня 2016 №101, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» ч.30 мин. «13» июня 2016 г. по «15» ч. 30 мин. «01» августа 2016 г. проведена плановая выездная, документарная проверка зданий, сооружений, и на прилегающей территории **Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района»** по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149.

Дознавателем отделения надзорной деятельности УНД- государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области ст. лейтенантом внутренней службы Семенцовым Кириллом Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
совместно с: **Директором ГБУРО СРЦ для несовершеннолетних Черниковой Нелей Владимировной Заведующий хозяйством ответственный за пожарную безопасность Горохов Петр Николаевич**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 10 и более человек, отсутствует второй эвакуационный из групповой ячейки «дошкольного	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной	30.10.2017г.	

	возраста ведущий непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 0,8 метра.	безопасности»; п.4.2.5, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.30		
2	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 10 и более человек, отсутствует второй эвакуационный из групповой ячейки школьного возраста ведущий непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
3	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки школьного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спальни мальчиков 77 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
4	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки школьного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спортивно-игрового зала в общий коридор 76 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
5	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки дошкольного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из спальни в общий коридор 77 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
6	В корпусе приюта (стационара) из групповой ячейки дошкольного возраста ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из игрового зала в общий коридор 78 см, что менее требуемого 0,8 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
7	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из корпуса приюта (стационара) составляет 1,03 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.1, СП 1.131.30	30.10.2017г.	
8	Из помещения столовой в общем коридоре в стационарное помещение на пути эвакуации имеется препятствие-порог.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.7 СНИП 2.01.02-85*; абз. А п.36 Правила противопожарного режима в РФ	30.10.2017г.	
9	Административная часть здания не отделена от стационарной части здания противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23, табл.24	30.10.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности УНД- государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы
Семенцов Кирилл Александрович
«01» августа 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района»
Черникова Неля Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)
«01» августа 2016 г.



(подпись)

№	Вид нарушения (обязательные требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения)	Составление проекта (абзаца пункта) и исполнение нормативных требований действующего законодательства Российской Федерации в (дан) конкретном документе по указанной компетенции.	Срок устранения нарушения	Ответственный (подпись)
2	В коридоре (прихожей) при входе в нем 10 и более человек, отсюда исходит запах табачного дыма.	Часть 3 ст. 4, часть 4 ст. 30 16.2017г. 4.ФЗ№121. - административный штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.		