



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Егорлыкскому району

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13,
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 52/89/103

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Егорлыкского района, Директору Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района Черниковой
Неле Владимировне.**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной, документарной проверки, выданного Начальником отделения надзорной деятельности УНД- главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Бухтояровым Алексеем Николаевичем от «18» декабря 2015 №103, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» ч.30 мин. "22" декабря 2015 г. по «15» ч. 40 мин. «22» декабря 2015 г. в период с «14» ч.20 мин. "24" декабря 2015 г. по «15» ч. 30 мин. «24» декабря 2015 г. проведена внеплановая выездная, документарная проверка зданий, сооружений, и на прилегающей территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района» по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149.

Помощником прокурора Егорлыкского района юристом третьего класса Лядовой Ксенией Владимировной, Дознавателем отделения надзорной деятельности УНД- государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области ст. лейтенантом внутренней службы Семеновым Кириллом Александровичем (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) совместно с: **Заместитель директора ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Аносова Нина Ивановна, Заведующий хозяйством ответственный за пожарную безопасность Горохов Петр Николаевич**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене)
1	2	3	4	5
1	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 20 и более человек,	п.5.1.1, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.130	30.10.17г.	

	отсутствует второй эвакуационный выход в двух групповых ячейках, при которой каждую ячейку допускается считать единым помещением ведущих непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 1,2 метра.			
2	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из корпуса приюта (стационара) составляет 1,03 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	30.10.17г.	
3	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации в тамбур из корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор составляет 96 сантиметров, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	30.10.17г.	
4	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из тамбура корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор составляет 1,05 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	30.10.17г.	
5	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации в тамбур из корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор в сторону пер. Первомайский, составляет 95 сантиметров, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	30.10.17г.	
6	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из тамбура корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор в сторону пер. Первомайский составляет 92 сантиметра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	30.10.17г.	
7	В помещении архива возле кабинета №1 (директора) установлено дверное полотно не соответствующая требованиям пожарной безопасности.(обычная деревянная дверь) и требуемому пределу огнестойкости.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23, табл.24	30.10.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности УНД- государственного жилищного фонда Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы
Семенцов Кирилл Александрович
«24» декабря 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района»
Черникова Неля Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)
«24» декабря 2015 г.


(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Егорлыкскому району

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13,
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51epn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«24» декабря 2015 г.
(дата составления акта)

Ст. Егорлыкская
(место составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 89

По адресу/адресам: 347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 103 от 18 декабря 2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Егорлыкского района»

Дата и время проведения проверки:

« 22 » декабря 2015 г. с 14 час.30 мин. до 15 час.40 мин. Продолжительность
« 24 » декабря 2015 г. с 14 час.20 мин. до 15 час.30 мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Егорлыкскому району УНД и ПР
Главного Управления МЧС России по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского
района» Черникова Нелли Владимировна
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Помощник прокурора Егорлыкского района юрист
третьего класса Лядова Ксения Владимировна,

Лицо(а), проводившее проверку: Дознаватель отделения надзорной деятельности-
государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ростовской области ст. лейтенант в. службы
Семенов Кирилл Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностей лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов-организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, являющего свидетелем)

При проведении проверки
присутствовали:

Заместитель директора ГБУ СОН РО «СРЦ для
несовершеннолетних Егорлыкского района» Аносова Нина

**Ивановна, Заведующий хозяйством ответственный за пожарную
безопасность Горохов Петр Николаевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), при осуществлении при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
	<small>(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)</small>	3	4
1	В корпусе приюта (стационара) при нахождении в нем 20 и более человек, отсутствует второй эвакуационный выход в двух групповых ячейках, при которой каждую ячейку допускается считать единым помещением ведущих непосредственно на улицу с шириной дверного проема в свету не менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, п. 5.2.13, 5.2.12, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
2	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из корпуса приюта (стационара) составляет 1,03 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
3	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации в тамбур из корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор составляет 96 сантиметров, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
4	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из тамбура корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор составляет 1,05 метра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
5	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации в тамбур из корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор в сторону пер. Первомайский, составляет 95 сантиметров, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна
6	Ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из тамбура корпуса приюта (стационара) ведущая непосредственно на улицу во двор в сторону пер. Первомайский составляет 92 сантиметра, что менее требуемого 1,2 метра.	п.5.1.1, СП 1.131.130	ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» . Директор ГБУ СОИ РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна

<p>7 В помещении архива возле кабинета №1 (директора) установлено дверное полотно не соответствующая требованиям пожарной безопасности.(обычная деревянная дверь) и требуемому пределу огнестойкости.</p>	<p>ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23, табл.24</p> <p>ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Егорлыкского района» Черникова Нелли Владимировна</p>
---	---

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям законодательства (нормативных) правовых актов):

Муниципальным органом не выполнены предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

процедура учета проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при проведении выездной проверки):

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: _____ Предписание № 52/89/103 от 12.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) _____ К.А. Семенцов
Директор ГБУ РО СРЦ для несовершеннолетних Черникова Нелли Владимировна

« 24 » декабря 2015 г. _____ (подпись)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя юридического лица,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего

