



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЕГОРЛЫКСКОМУ РАЙОНУ**
пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская
Ростовская область, 347660
Телефоны: (86370) 21-2-78; Факс: (86370) 21-2-78
E-mail: 51gpb_md@mail.ru

«01» марта 2021г. № 26-4-27

Государственному бюджетному
учреждению социального обслуживания
населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Егорлыкского
района», Исполняющему обязанности
директора Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Егорлыкского
района» Сытниковой Елене Михайловне
347660, Ростовская область, Егорлыкский
район, ст. Егорлыкская, пер.
Первомайский, 149.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №140-4/2021/3

«об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»

При проведении плановой, выездной проверки в феврале месяце 2021 года Начальником ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым К.А., во исполнение распоряжения о проведении плановой, выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Семенцовым К.А. от «28» января 2021 года №1 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «13» ч.10 мин. по «16» ч. 10 мин. «26» февраля 2021г. и в период с «14» ч.00 мин. по «16» ч. 00 мин. «01» марта 2021г. проведена плановая, выездная проверка зданий, сооружений и на прилегающей территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района» расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149.

Выявлен ряд нарушений, которые служат причиной и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, на основании Статьи 29.13. Кодекса административных правонарушений Российской Федерации Прошу Вас рассмотреть данное представление и предоставить письменный ответ с подтверждающими документами, материалами, подтверждающими устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

• На объекте защиты не соблюдаются настоящие Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.1 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;

- Светильники эвакуационного (аварийного) освещения в кол-ве 2 шт., расположенные над эвакуационными выходами не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- На двери подвального помещения СРЦ для несовершеннолетних не размещается информация о месте хранения ключей. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.18 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- На объекте защиты допускается использовать техническое помещение (подвал) для хранения предметов (горючих материалов) автомобильных шин. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.16 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- На объекте защиты не осуществляется внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п.п.41,46 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007г.
- На объекте защиты не вносятся информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а именно: - о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности; - об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п.30, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- На огнетушителях, установленных на объекте защиты, а именно: ОП №21, №12, №13 отсутствуют даты перезарядки. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п.60,407 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
- Ширина эвакуационных выходов в свету на пути эвакуации из корпуса приюта (стационара) через коридор наружу составляет 0,91 метра, что менее требуемого 1,2 метра. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п.6.16 СНиП 21-01-97
- Не предоставлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов потолков и покрытий полов путей эвакуации объекта защиты. ч. 3,4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

Прошу рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах, с предоставлением заверенных живой печатью и подписью руководителя копий подтверждающих документов, информации письменного ответа о выполнении и планировании выполнения предложенных для устранения мероприятий.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Главный государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору –
Начальник ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области**

капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.



К.А. Семенцов

Представление получил:

законный представитель юридического лица

**Исполняющий обязанности директора
ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних
Егорлыкского района»**

(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.

✓ 
(подпись)

Е.М. Сытникова