



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

Прокуратура
Ростовской области

Прокуратура Егорлыкского
района

347660, Ростовская область,
ст. Егорлыкская, ул. Грицка, 60
тел. (86370) 21-2-34

10.02.2015 № 104/7-11-15

✓ Директору ГБУ РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района»

Черниковой Н.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений федерального законодательства о несовершеннолетних

Прокуратурой Егорлыкского района проведена проверка исполнения ГБУ РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района» законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлены нарушения ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.2.4.8 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», а именно: мебель (столы и стулья) в помещениях игровой и комнаты для занятий для детей дошкольного и школьного возраста не имеет цветовой маркировки в соответствии с номерами мебели по ГОСТам.

Кроме того, кровати в спальнях комнат учреждения расставлены без соблюдения минимальных разрывов от наружных стен, отопительных приборов и между кроватями, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.2.4.16 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

В ходе проверки соблюдения норм пожарной безопасности установлены следующие нарушения требований Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима РФ» от 25.04.2012 № 390, а именно:

1. В помещении гаража (склада) используется огнетушитель с просроченным зарядом огнетушащего вещества (нарушен п.478 Правил противопожарного режима);

2. В помещении гаража (склада) допускается совместное хранение автомобильных покрышек с горючими материалами (нарушен п.23а Правил противопожарного режима).

Приведенные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами ГУ РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района», отвечающими за данный участок работы и отсутствии должного контроля со стороны руководства за их деятельностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление на оперативном совещании с участием представителя прокуратуры Егорлыкского района.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства.

3. Принять меры к обеспечению надлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками и недопущению подобных фактов впредь.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения законодательства.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо сообщить в прокуратуру Егорлыкского района в письменной форме в установленные законом сроки.

Прокурор района

советник юстиции



А.С. Тужаков